





















SIMBOLOGIA INSTAL·LACIÓ FONATENRIA															
Conexió externa		Canonades i claus		Presas		Equips		Lavabo amb hidromesclador electrònic (Helec)		16 mm	Aixeta en garatge		16 mm	ESCOMESA GENERAL (1)	
	Pres a i clau de tall de l'escomesa		Canonada d'aigua freda		Punt de connexió del circuit de retorn d'A.C.S.		Consum amb hidromesclador	Abocador (Vr)		20 mm	Lavabo (Lvb)		16 mm	Tub de polietilè PE 100, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2	
	Preinstal·lació de contador		Canonada d'aigua calenta		Dipòsit		Consum d'aigua freda	Dutxa amb ruixador hidromesclador antivandàlic (Hroc)		16 mm	Dutxa (Du)		16 mm	ALIMENTACIÓ	
	Grup de pressió		Canonada d'aigua calenta				Consum amb hidromesclador (Dutxa, Banyera)	Rentadora industrial (Li)		25 mm	Materials utilitzats per a les canonades				Tub de polipropilè copolímer random (PP-R), PN=10 atm, segons UNE-EN ISO 15874-2
	Clau d'abonat		Canonada ascendent		Producció d'A.C.S.	Diàmetres utilitzats en la instal·lació interior		Aigüera domèstica (Fr)		16 mm	INSTAL·LACIÓ INTERIOR		Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2		
	Clau de tall		Canonada descendent			Retorn d'aigua calenta		63 mm	Aigüera industrial (Fnd)		20 mm				
	Clau de local humit				Grup de pressió	Vàter amb cisterna (Sd)		16 mm	Rentavaixella industrial (Lvi)		20 mm	AILLAMENT TÈRMIC A.C.S			
												Camisa aïllant d'escuma elastomèrica			
Títol del projecte:  PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'EDIFICI EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MÚLTIPLES USOS (ECMU)		<p>Promotor:</p> <p></p> <p>Ajuntament de Lleida</p> <p>CIF: P2515100B</p> <p>Dades de contacte:</p> <p>Plaça de la Paeria, 1   25007   LLeida</p> <p><a href="https://www.paeria.cat">https://www.paeria.cat</a></p> <p><a href="mailto:paeria@paeria.cat">paeria@paeria.cat</a></p> <p>T: 973 700 300</p> <p>Persona de contacte:</p> <p>Sergi Gimeno</p>		<p>Equip:</p> <p>Arquitectura: Francesc Coit Bonet.</p> <p>Estructura: Masala Consultors</p> <p>Miquel Àngel Sala - Arquitecte</p>				<p>Ubicació de la parcel·la:</p> 		Fase:		Projecte Bàsic i Executiu			
										Data:		JULIOL 2022			
										Escala:					
										Grup de plànols:		FONTANERIA			
										Plànol:		Planta Baixa			
										AJ2022142		F01			
Codi del projecte		Número de plànol													